



PLANTA BAIXA - IMPLANTAÇÃO CÂMARA LEGISLATIVA
SEM ESCALA

LEGENDA

SIMBOLOGIA	DESCRIÇÃO
	SINALIZAÇÃO PROIBIÇÃO / ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO / EQUIPAMENTOS XX=CÓDIGO (DE ACORDO COM A NBR 13434-2) YYYYYY=DIMENSÕES LARGURA / ALTURA (EM MILÍMETROS)
	EXTINTOR MANUAL PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO ABC, CARGA 8KG, CAPACIDADE EXTINTORA 3A:20BC, INSTALADO EM SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA PISO/PAREDE
	EXTINTOR MANUAL PORTÁTIL DE CLASSE K, ACETADO DE POTÁSSIO, CARGA 6L, INSTALADO EM SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA PISO/PAREDE
	ALARME (AVISADOR) SONORO/VISUAL
	ACIONADOR MANUAL DE ALARME
	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - LED
	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA INSTALADA NO TETO
	DETECTOR DE FUMAÇA
	CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME
	BICO DE SPRINKLER PENDENTE
	INDICAÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA
	SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA
	HIDRANTE DE PAREDE
	CHAVE DE EMERGÊNCIA
	TUBULAÇÃO QUE DESCE
	TUBULAÇÃO QUE SOBE
	TUBULAÇÃO AÇO GALVANIZADO DO SISTEMA DE SPRINKLERS A SER MANTIDO - ØINDICADO
	TUBULAÇÃO AÇO GALVANIZADO DO SISTEMA DE SPRINKLERS A SER REMOVIDO - ØINDICADO

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

CÓDIGO NBR 13434-2	SIMBOLOGIA	DESCRIÇÃO	QTDE. PRANCHA
20		 20 75/75 mm	INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE AVISADOR SONORO/VISUAL DE ALARME 00 UND
21		 21 75/75 mm	INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE ACIONADOR MANUAL DE ALARME 00 UND
23		 23 75/75 mm	INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO 00 UND
25		 25 75/75 mm	INDICAÇÃO DO ABRIGO DA MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM OU SEM HIDRANTE 00 UND
26		 26 75/75 mm	INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DO HIDRANTE FORA DO ABRIGO DE MANGUEIRA 00 UND
E17		 E17 100mm	SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO 00 UND
C1		 C1 100/200 mm	INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DO ABRIGO DA CHAVE COM ACIONADOR 00 UND

Quadro de Revisões:

Revisão	Descrição	Data

Fecomércio
Senac

Data de entrada:

BRASÍLIA - DF

Endereço: Setor de Indústrias Gráficas - Brasília DF - CEP: 70.094-902

Proprietário: Serviço Social do Comércio - Sesc

Autor do Projeto: Italo Bittencourt Sarmento

Responsável Técnico:

PROPRIETÁRIO

Italo Bittencourt Sarmento

CREA: -

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CAU/CREA/CFT: xxxxxxxx

CBMDF:

CBMDF:

OUTROS:

SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

Prancha:	Ocupação: Concentração de Público	Grupos: 25	Prancha:
INC	Conteúdo: Planta de Situação e Implantação		08/24
	Medidas de Segurança: Saídas de Emergência, Sinalização, Iluminação de Emergência, Extintor de Incêndio, Hidrante, Alar-me, Detecção, GLP		
Uso da empresa (opcional)	Data: 15/05/2024	Desenho: Italo Bittencourt	Escala: Indicada
			Uso da empresa (opcional)