



Diagrama de uma tubulação ovariável (TUBULAÇÃO OVARIÁVEL) apoiada em dois suportes metálicos (SUPORTE METÁLICO). A tubulação é instalada sobre uma camada de LAJUE1. A distância entre os suportes é indicada como L (ESPAÇAMENTO).

DISTÂNCIA MÁXIMA DOS SUPORTES DE FIXAÇÃO	
DIÂMETRO NOMINAL (mm)	ESPAÇAMENTO (m)
Ø1"	3,65m
Ø1.1/4"	3,65m
Ø1.1/2"	3,65m
Ø2"	3,65m
Ø2.1/2"	3,65m
Ø3"	3,65m
Ø4"	4,60m

Administração regional / Protocolo			
Setor:		Setor de Indústria e Abastecimento	
Endereço:		Sia trecho 04 lotes 80-90-100-110	
Proprietário:		Serviço Social do Comércio - SESC	
Autor do projeto e Responsáveis técnicos:			
ROGÉRIO FLAVIANO DOS SANTOS CREA 111.689/D-MG BERNARDO DINIZ FELICÍSSIMO CREA 253.030/D-MG			
			
	PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO		Prancha:
	Uso: Comercial		
	Conteúdo: INC - 2º SUBSOLO - TRECHO B		04/15
Data: 14/10/2020	Desenho: SESC DE INC 01 - 2º SUBSOLO - TRECHO B		Escala: Indicada
			Revisão: 01/00