



ESPECIFICAÇÃO CASA DE BOMBAS	
(1)	ELETROBOMBA PARA CHUVEIROS AUTOMÁTICOS - VAZÃO=10m³/h - ALT. MAN=15m c.a. - POTÊNCIA=20CV MARCA=SCHNEIDER - BPI 22F 2 1/2 - MOTOR TRIFÁSICO 220V/380V - 60Hz
(2)	BOMBA JOCKEY - VAZÃO=12m³/h - ALT. MAN=17m c.a. - POTÊNCIA=30CV MARCA=SCHNEIDER - NE.ALBR 1420 - MOTOR TRIFÁSICO 220V/380V - 60Hz
(3)	REGISTRO DE GAVETA Ø4" - BRUTO
(4)	REGISTRO DE GAVETA Ø1" - BRUTO
(5)	REGISTRO DE GAVETA Ø1/2" - BRUTO
(6)	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø4"
(7)	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø1"
(8)	CRIVO Ø3"
(9)	SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DAS BOMBAS DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS
ESPECIFICAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DAS BOMBAS DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS	
(A)	PRESSOSTATO (DIFERENCIAL FKO)
(B)	PRESSOSTATO (DIFERENCIAL VARIVEL)
(C)	MANÔMETRO
(D)	VÁLVULA DE RETENÇÃO Ø1/2"
(E)	VÁLVULA ESFERA Ø1/2" (NORMALMENTE ABERTO)
(F)	VÁLVULA ESFERA Ø1/2" (NORMALMENTE ABERTO)

LEGENDA DE FASES	
	À EXECUTAR
	EXECUTADO

Administração regional / Protocolo	
------------------------------------	--

Setor: Setor de Industria e Abastecimentos

Endereço:	Sia trecho 04 lotes 80-90-100-110
-----------	-----------------------------------

Proprietário:	Serviço Social do Comércio - SESCOOP
---------------	--------------------------------------

Autor do projeto e Responsáveis técnicos

ROGÉRIO FLAVIANO DOS SANTOS
CREA 111.889/D-MG

BERNARDO DINIZ FELICÍSSIMO
CREA 253.030/D-MG