
[illegible]BITOLAS DE CHAPA CONFORME NBR 16401

NOTAS DE PROJETO

1 - ESTÁ INDICADA EM PROJETO QUE AS UNIDADES CONDENSAÇÔES DEVERÃO SER INSTALADAS SOBRE CALÇOS NEOPRENE E BASE DE CONCRETO.

2 - DEVERÃO SER ENVIADOS REGISTROS DE FECHAMENTO PARA AS LINHAS FRIGORÍFICAS NAS ENTRADAS DAS EVAPORADORAS EM DIÂMETRO CONFORME BÍTLTA DO JETUETO.

3 - TODAS AS LINHAS FRIGORÍFICAS E DUTOS DO ENFREIO DEVERÃO SER SUSTENTADOS POR TRANANTES DO TIPO "S" COM 1,5 METROS.

4 - E DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA O ENCAMINHAMENTO DO SISTEMA DE DRENAGEM DAS UNIDADES EVAPORADORA.

5 - E DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA A PREVISÃO DO AÇAPAO PARA ACESSO AS VÁLVULAS DOS EQUIPAMENTOS CONFORME INDICADO EM PLANTA BARRA.

6 - E DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA QUE OS EQUIPAMENTOS ESTEJAM EM PERFEITO FUNCIONAMENTO, DE EVITAR QUALQUER TRANSIÇÕES.

7 - ESTÁ INDICADO EM PROJETO QUE AS LINHAS FRIGORÍFICAS DESEJOLO PODE SHAF, SEGUIR PELO ENFREIO ALIMENTAÇÃO DAS UNIDADES EVAPORADORAS.

8 - PARA OS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA VRF, PREVILISE CONTROLE REMOTO PARA CADA AMBIENTE, FICARÁ DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA A POSICIONAMENTO DO CONTROLE REMOTO.

9 - E DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA O BALANCEAMENTO DAS GRELHAS DE RENOVACÃO E EXAUSTÃO, ATENDENDO A VAZÃO INDICADA EM PROJETO.

10 - PARA OS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA VRF, PREVILISE CONTROLE REMOTO PARA CADA AMBIENTE, FICARÁ DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA A POSICIONAMENTO DO CONTROLE REMOTO.

11 - A ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA ESTÁ INDICADA EM PROJETO ESPECÍFICO

DESCRIÇÃO	QTT.	POTÊNCIA ELÉTRICA	IDENTIFICAÇÃO	FAB.
UNIDADE EVAPORADORA HI-WALL MOD. M2-71GDHN1	10	55W / 220V / 60Hz / 1	UE-TE-VRP-2814 UE-1PR-VRP-00 UE-2PR-VRP-00 UE-3PR-VRP-00 UE-4PR-VRP-010203060610	MIDEA
UNIDADE EVAPORADORA HI-WALL MOD. M2-80GDNH1	32	55W / 220V / 60Hz / 1	UE-TE-VRP-010407 UE-1PR-VRP-0102030405060708 UE-2PR-VRP-0102030405060708 UE-3PR-VRP-0102030405060708 UE-4PR-VRP-0405070809	MIDEA

EXAUSTOR; MCO MAXX 200, VAZÃO MAX. 1040, 38mmca	08	77W / 230V / 60hz / 1f	EX-2P-01/02 EX-3P-01/02 EX-4P-01/02	S
--	----	------------------------	---	---