


- TODAS AS MEDIDAS ESTÃO INDICADAS EM MILÍMETROS, EXCETO INDICAÇÃO EM CONTRÁRIO.
- TODAS AS VAZIAS EM PARÊNTESES, ESTÃO INDICADAS EM UNIDADE DE MEDIDA M/M (0,100"/mm).
- VERIFICAR E CONFIRMAR MEDIDAS NA LOCAL. CASO TENHA DIVERGÊNCIA COM O PROJETO, PROCURAR RESPONSÁVEL LEGAL PARA AJUSTES.
- ESTÁ IMPLEMENTADO COM OS PROJETOS, O CADENHO TÉCNICO COM ESPECIFICAÇÕES E MEMÓRIA DE CÁLCULO, EM VAS DOS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, E DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA A EXATIDÃO DOS TUBOS E TORÇÕES, COM TIRANTES DE CIMENTAÇÃO ESPECIAIS.
- NÃO DOBRAR O CONJUNTO DE LINHAS (SÓCO E LÍQUIDO) COM ROLOS DE PEQUENAS MEDIDAS. APÓS ESTES TEREM SDO INSULADO, NÃO SE TÓPODERA CAUSAR A TRINCA ELO QUEBRA DA TUBULAÇÃO.
- OS ELEMENTOS PÓS-INSTALAÇÃO DEVERÃO SER VERIFICADOS POR UM TÉCNICO DE QUALIDADE, DESEJUE VAS IGUALVAZ ENE TÉCNICA.
- PARA CORRETA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, DEVE-SE LER O MANUAL COM ATENÇÃO E SEGUIR SUAS ORIENTAÇÕES ANTES DE COLOCÁ-LOS EM FUNCIONAMENTO.

BITOLAS DE CHAPA CONFORME NBR 16401NOTAS DE PROJETO

DESCRIÇÃO		QTT.	POTÊNCIA ELÉTRICA	IDENTIFICAÇÃO	FAB.
UNIDADE EVAPORADORA HI-WALL MOD. M2-71GDTN		10	55W / 220V / 60Hz / 1	UE-1P-VR-0814 UE-2P-VR-09 UE-3P-VR-09 UE-4P-VR-010203050610	MIDEA
UNIDADE EVAPORADORA HI-WALL MOD. M2-80GDTN		32	55W / 220V / 60Hz / 1	UE-1P-VR-010407 UE-1P-VR-0102030405060708 UE-2P-VR-0102030405060708 UE-3P-VR-0405070809	MIDEA

	HVAC - SESC GAMA (ESCOLAR)		Prancha: 24/28
	Projeto: BLOCO ESCOLAR		
	Conteúdo: EXAUSTÃO - PLANTA BAIXA - 2º PAVIMENTO		Escala: Indicada
	Data: MARÇO 2025	Engenheiro: Italo Bitencourt	Revisão: R02