AO(A) PREGOEIRO(A) DO - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

REF.: Pregão nº 90232/2025

Recorrente: JL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA

Recorrido: SIA Atacadista da Construção LTDA

Assunto: Recurso contra habilitação/classificação da proposta da empresa SIA Atacadista da Construção LTDA

Senhor(a) Pregoeiro(a),

JL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA , já qualificada nos autos da licitação em epígrafe, vem, respeitosamente, interpor o presente **RECURSO ADMINISTRATIVO**.

I. DOS FATOS

Consta no edital a seguinte exigência técnica para os cabos a serem fornecidos:

“Cobertura em composto termoplástico poliolefinico não halogenado (SHF1), com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos em caso de incêndio.”

Entretanto, conforme consta nos documentos de habilitação e/ou proposta técnica apresentados pela empresa **SIA Atacadista da Construção LTDA**, os cabos ofertados por ela **não atendem à especificação exigida**, pois se tratam de cabos **halogenados**, e, portanto, **incompatíveis com a exigência de serem “não halogenados (SHF1)”**.

II. DO DESCUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES

A norma **IEC 60092-360**, que trata da classificação de materiais para cabos navais, define o composto **SHF1 como sendo um material termoplástico isento de halogênio**, com propriedades específicas quanto à baixa emissão de fumaça e acidez em caso de combustão. Esse tipo de cobertura é comumente exigido em ambientes com alto requisito de segurança, como instalações navais, industriais ou locais de grande circulação de pessoas.

Cabos halogenados, como os ofertados pela empresa recorrida, **liberam gases tóxicos (como cloreto de hidrogênio) e fumaça densa quando submetidos ao fogo**, o que compromete a segurança e vai diretamente de encontro às exigências editalícias.

Assim, a aceitação da proposta da empresa **SIA Atacadista da Construção LTDA** configura **afrenta ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório** (art. 3º da Lei nº 8.666/93), devendo, por isso, ser desclassificada.

III. DO PEDIDO

Diante do exposto, requer-se:

1. O **recebimento e conhecimento** deste recurso, por preenchidos os requisitos legais;
2. A **desclassificação da proposta apresentada pela empresa SIA Atacadista da Construção LTDA**, por **não atender às especificações técnicas do edital**;
3. A adoção das medidas necessárias à fiel observância dos critérios técnicos definidos no instrumento convocatório, garantindo a isonomia e a lisura do certame.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Brasília- DF

LUCAS CARVALHO SILVA
SÓCIO PROPRIETÁRIO
JL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS