

Brasília/DF, 02 de abril de 2025.

**REF.: PREGÃO ELETRÔNICO SRP N°. 90019/2025 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 02 (DUAS) CÂMARAS FRIGORÍFICAS - CONGELADO E RESFRIADO, INCLUÍDO PEÇAS E ACESSÓRIOS COM MÃO DE OBRA.**

Em atenção à solicitação apresentada, informamos o que segue:

Primeiramente, o Sesc é instituição com personalidade jurídica de direito privado, criada pelo Decreto Lei n. 9.853/46, regido por regulamentos próprios, formalmente aprovados pelos Decretos nº 60.344/67, nº 61.836/67 e pelos demais que vieram complementá-los e/ou alterá-los. A Instituição não tem fins lucrativos e não utiliza recursos federais.

Portanto, no âmbito dos processos licitatórios que realiza não se reporta diretamente à Lei Federal de Licitações, mas, especificamente, à Resolução Sesc nº 1.593/2024, instituída para nortear tais certames.

Quanto ao pedido de esclarecimento encaminhado por e-mail em 31/03/2025, às 12:h 16 min, este segue de forma TEMPESTIVA, conforme disposto em Edital.

**Questionamento 01:** Estamos falando de 2 câmaras (uma congelada e outra resfriada): elas são separadas ou serão geminadas?

**Resposta 01:** As 2 câmaras (uma congelada e outra resfriada) serão geminadas.

**Questionamento 02:** Referente a potência das condensadoras determinadas no TR: essas potências não estão trocadas, uma vez que as câmaras têm o mesmo volume, não seria 6 HP para congelados e 4 HP para resfriados?

**Resposta 02:** As potências das condensadoras **não** estão trocadas. As câmaras têm o mesmo volume e a potência de 6 HP para resfriado utiliza gás R-22 e a potência de 4 HP para congelado utiliza gás 404.

**Questionamento 03:** Referente a matéria prima das chapas do painel de isolamento: em vários pontos do TR fala em painéis de PIR/150mm e chapa pré pintada na cor branca. No item 5.3 (especificações técnicas adicionais) / espessuras, no final do parágrafo ele fala em Aço inox 304 fosco (interno/externo). Pergunta-se: qual será o material das chapas do painel de isolamento: chapa pré pintada ou chapa de aço inox 304?

**Resposta 03:** As chapas dos painéis de isolamento são do tipo PIR/150mm na cor branca onde cabe conforme Termo de Referência. No item 5.3 (especificações técnicas adicionais), no item espessuras, referem-se a todas as chapas descritas no Termo de Referência, inclusive chapas em Aço inox 304 fosco (interno/externo) e aço galvalume pré-pintado.

Por fim, reiteramos a data de abertura do certame, qual seja dia **07/04/2024**, às 10h, no portal Comprasgov ([www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras)).

Luciane I. Tomasi Soares  
Comissão Permanente de Licitação – CPL  
Sesc AR/DF